



MIRATOHIET

Z. EDI RAMIA



LEJE NDRITIM PËR OBJEKTIN: "NËRTIMI, SHËRËTËZIMI DHE ADMINISTRIMI E HIDROCENTRALIT "SHENEPENTE" ME KAPACITET PRODHUESI 1.860 MW, NË UJËRAT E PËRROT TË MOCALIT TË RUTIT DHE TË SHARRËS DEDË TË LUMIT GRABOVË, DEDË E LUMIT DEVOILL", BASHKIA GRAMSH, QARKU ELBASAN

EMERTIMI I FLETES:	Plan i vendosjes së strukturës së "Hec Shënpemrë"
POROSITËS:	"Osman Shupria" SH.P.K. "OSMANI" SH.P.K.
PROJEKTUES:	"Instituti Deklenda-Alb" sh.p. "INSTITUTI DEKLENDA-ALB" SH.P.K.
ZHVILLUES:	"Osman Shupria" SH.P.K. "OSMANI" SH.P.K.
FAZA E PROJEKTT:	Projekt zbatim
SHKALLA 1: 5.000/1:10.000 1:1/2.500	NR. I FLETES A-01
	NR. I KOPJEVE 05/06 - 08/08



TRECUTUL E. ZHYVILUTIM.	
Shërbëtor e ndërtimit të vegjës së marjes nr.1 (Niveli I-le):	450 m ²
Shërbëtor e ndërtimit të vegjës së marjes nr.2 (Niveli I-le):	550 m ²
Shërbëtor e ndërtimit të vegjës së marjes nr.3 (Niveli I-le):	550 m ²
Shërbëtor e ndërtimit besant të presionit (Niveli I-le):	350 m ²
Shërbëtor e ndërtimit besant të presionit (Niveli I-le):	320 m ²
Shërbëtor e ndërtimit të goditjes së centralit:	350 m ²
Gjurma vendosur në parqe dhe ekonomisë përfshye të "Rrëfshës Gramsh" në ngjarat në 35,37/4,56,0/4,0/4,66 dhe në pasurite nr. 703, 705 zona kadastrale nr.180	
TRECUTJES TEKNIKE:	
Kulla e vegjës së marjes Nr.1 (niveli I-le):	+173 m m.d
Kulla e vegjës së marjes Nr.2 (niveli I-le):	+1365 m m.d
Kulla e vegjës së marjes Nr.3 (niveli I-le):	+1365 m m.d
Kulla e besantit të presionit (niveli I-le):	+1660 m m.d
Kulla e besantit të presionit (niveli I-le):	+1360 m m.d
Kulla e goditjes së centralit:	+1150 m m.d
Gjatësia e tubaciorit të derivacionit Nr. 1:	982 m
Gjatësia e tubaciorit të derivacionit Nr. 2:	768 m
Gjatësia e tubaciorit të derivacionit Nr. 3:	537 m
Gjatësia e tubaciorit të shërbëtorit besant presionit Nr. 1:	310 m
Gjatësia e tubaciorit të shërbëtorit besant presionit Nr. 2:	210 m
Diametri i tubaciorit të presionit Niveli I-le:	0680 mm
Diametri i tubaciorit të presionit Niveli I-le:	0680 mm
Gjatësia e tubaciorit të presionit Niveli I-le:	768 mm
Diametri i tubaciorit të presionit Niveli I-le:	0500 mm
Gjatësia e kanalit të shërbëtorit godine:	22 m
Gjatësia e kanalit të shërbëtorit:	0,4 m
Fuqia e hidrocentrit:	1860 kW
Energjia mesatare vjetore:	7.130.492 kWh/vit
POZICIONI SHESHEJE E TË NDRERTIMIT TË NENOBJEKTEVE	
OBJEKTI	X
VERRA E MARRJES Nr.1	536732.2
VERRA E MARRJES Nr.2	534961.1
VERRA E MARRJES Nr.3	4513917.4
BASENI I PRESIONIT	536009.8
BASENI I PRESIONIT	536042.9
BASENI I PRESIONIT	534542.8
GODINA E CENTRALIT	533829.1
	Y
	451456.1
	4513917.4
	451477.6
	451477.3
	4514309.8
	4514228.8

